

IV. UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2025 m. kovo mėn.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Biol. NVĮ								
1110003			3110003			Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas ¹	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų Protokolo Nr.
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³			kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-12	8:10 ÷	Prieš valymą, MPV 1	16	9494	148574	Ne	12,3	1001	pH	7,1	LST ISO 10523:2012	Leidimo Nr. IAT-281, 2011m. kovo 31 d.	UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija	NP-244-25
2025-03-13	8:10							1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	280	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mg/l O ₂	940	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815—2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1005	cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l	1266	ISO 15705:2002			
								1113	amonis (azoto), mg/l N	55,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	nitratas (azoto), mg/l N	0,014	LST ISO 7890-3:1998			
								1121	nitritas (azoto), mg/l N	0,12	LST EN 26777:1999			
								1201	bendras azotas, mg/l	97,8	LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p.			
								1116	fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P	8,5	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius			
								1203	bendras fosforas, mg/l	12,2	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-12 2025-03-13	8:00 ÷ 8:00	Po valymo MPV 4					12,4	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimo Nr. IAI-281. 2011m. kovo 31 d.	UAB „Dzūkijos vandeny s” laboratorija	NP-245- 24
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	6,4	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis de- guonies suvartojimas (BDS ₅), mg/l O ₂	6,5	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815 2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1005	cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l	38,5	ISO 15705:2002			
								1113	amonis (azoto), mg/l N	0,088	LST ISO 7150- 1:1998			
								1120	nitratas (azoto), mg/l N	2,49	LST ISO 7890- 3:1998			
								1121	nitritas (azoto), mg/l N	0,13	LST EN 26777:1999			
								1201	bendras azotas, mg/l	6,52	LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6-9.9 p.			
								1116	fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P	0,23	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5. 6. 7. 8 skyrius			
								1203	bendras fosforas, mg/l	0,49	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4. 5. 6. 8 skyrius			
								4006	cinkas, µg/l	<40	LST EN ISO 15586:2004	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA. 176- 01	UAB „Vandens tyrimai”	
								4008	gyvsidabris ir jo junginiai, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846:2012 (išskyrus 6 p.)			
								4009	kadmio ir jo junginiai, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586:2004			
2025-03-24 2025-03-25	8:10 ÷ 8:10	Prieš valymą MPV 1	12	9500	119494	Ne	11,9	1001	pH	7,2	LST ISO 10523:2012	Leidimo Nr. IAI-281. 2011m. kovo 31 d.	UAB „Dzūkijos vandeny s” laboratorija	NP-306- 25
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	370	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis de- guonies suvartojimas (BDS ₅), mg/l O ₂	760	LST EN ISO 5815- 1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815- 2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1005	cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/lO ₂	1001	ISO 15705:2002			
								1113	amonis (azoto), mg/l N	51,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	nitratas (azoto), mg/l N	<0,007	LST ISO 7890-3:1998			
								1121	nitritas (azoto), mg/l N	0,047	LST EN 26777:1999			
								1201	bendras azotas, mg/l	87,1	LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9,6-9,9 p.			
								1116	fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P	6,8	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius			
								1203	bendras fosforas, mg/l	12,1	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius			
							12,1	1001	pH	7,2	LST ISO 10523:2012			
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	8,2	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mg/l O ₂	4,4	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9,6, 1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7,2, 1 p.			
								1005	cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l O ₂	50,7	ISO 15705:2002			
								1113	amonis (azoto), mg/l N	0,15	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	nitratas (azoto), mg/l N	3,71	LST ISO 7890-3:1998			
								1121	nitritas (azoto), mg/l N	0,069	LST EN 26777:1999			
								1201	bendras azotas, mg/l	6,47	LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9,6-9,9 p.			
2025-03-24 2025-03-25	8:20 ÷ 8:20	P ₀ valymo MPV 4										Leidimo Nr. LAT-281, 201 Jm. kovo 31 d.	UAB „Dzūkijos vandenyss“ laboratorija	NP-307- 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P	0,28	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius			
								1203	bendras fosforas, mg/l	0,51	LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius			

Pastaba. * – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. L.AAM, 1994 m.

Parengė Rita Kvedaravičiūtė, tel. (0 315) 55 582
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Jurius Červiakovskis
(Vardas ir pavardė)

20250408
(Data)